

Vyřizuje/linka: Bartoš / 30

V Jičíně dne: 23.02.2021

## **Hořice ul. Na Závisti – rekonstrukce vodovodu dle předložené situace**

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na realizaci specializovaných činností – rekonstrukce vodovodu jako dodávky na klíč.

Tato akce bude financována ze dvou zdrojů:

Investor č.1:

VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.  
Na Tobolce 428, 506 01 Jičín  
IČ: 60109149, DIČ: CZ60109149

Investor č.2:

Město Hořice  
náměstí Jiřího z Poděbrad 342  
508 01 Hořice v Podkrkonoší  
IČ: 00271560, DIČ: CZ00271560

viz. rozdělení v položkovém rozpočtu

- Stávající vodovodní řad bude nahrazen novým řadem dn 160 SDR 11 z tlakových trubek PE100 RC TYP II dle PAS 1075 se zvýšenou odolností proti šíření trhliny v celkové délce cca 260 m + přepojení 15 ks vodovodních přípojek.
- Realizace vodovodu bude provedena výkopem.
- Likvidace výkopku zhotovitelem je součástí smluvní ceny.
- Skladování výkopku vedle výkopu je nepřípustné.
- Před zahájením prací dojde k nasondování všech napojovacích bodů a případně kolidujících sítí.
- Společně s vodovodem bude položen identifikační vodič, tak aby byla zajištěna jeho funkce.
- Materiál na přepojení přípojek. Navrtací pasy Hawle č. 5250 včetně šoupátek č. 2520, nebo 3120, tyčky teleskopické Hawle č.9601 (dodá zhotovitel).
- Šoupata dodat také Hawle ozn. E2 č.4000 (dodá zhotovitel).
- Celková délka musí být zhotovitelem rozvržena na etapy tak, aby byl eliminován dopad na majitele přímo zásobovaných nemovitostí.
- Provedení rozdělení jednotlivých úseků vodovodu je plně v režii zhotovitele.
- Vodovod bude uložen do pískového lože o tloušťce 15 cm společně s identifikačním vodičem a obsypán pískem do 30 cm nad trubku.
- Musí být zajištěn přístup a příjezd k nemovitostem (omezení pouze na nezbytně nutnou dobu).
- Staveniště – otevřený výkop bude vždy zabezpečen dle BOZP (výška oplocení 1,8m).
- Předpokládaná hloubka výkopu cca 1,5 metru.
- Vodovod bude navržen dle dispozic vedoucího provozu Hořice a Města Hořice.
- Materiál trubky (tyče 6 m) dodá VOS a.s.
- Materiál pro napojení části vyměněné vodovodní přípojky na stávající vodovodní přípojku dodá zhotovitel dle požadavků VOS a.s. (délka max. do 2 m).
- Případnou výměnu vodovodních přípojek z Pb či Fe zajistí zhotovitel v plném rozsahu na základě objednávky od majitele nemovitosti.
- Provádění spojů vařením ve výkopu elektrotvarovkami SDR 11 (dodá zhotovitel).
- Zaměření vodovodu a všech křížených sítí provede VOS postupně před záhozem na výzvu zhotovitele. Nutná včasná koordinace s geodetem VOS.
- Zhotovitel má v ceně lože, obsyp a zpětný zásyp náhradním materiálem.
- Jako výsrava bude proveden zásyp rýhy ŠTD v mocnosti 40 cm.
- Povrch bude zatažen recyklátem v mocnosti 10 cm.



- Za účelem zajištění zásobování provede zhotovitel na svůj náklad suchovod – propojení vrchem v délce dle potřeby pro dotčené RD.
- Maximální délka odstávky opravovaného řadu je 10 hodin.
- Archeologický dohled při výkopových pracích objednává přímo investor.

Popis – upřesnění položek číslo:

1. Kompletní zemní práce obsahují mimo jiné: řezání asfaltů, jejich likvidaci, výkop včetně pažení a likvidace výkopku, sondování, ruční dokopání u sítí, urovnání dna výkopu. Zásyp náhradním materiálem s hutněním po vrstvách, ŠTD 40 cm, frézovaná 10 cm.
2. Pokládka potrubí dn 160 obsahuje mimo jiné: dovoz potrubí na místo stavby, přípravu potrubí včetně svaření na tupo, nebo pomocí tvarovek včetně dalších potřebných prací, připevnění vodiče na potrubí atd.

### **Nabídka musí obsahovat tyto práce:**

- vytyčení inženýrských sítí
- zařízení staveniště
- zajištění zvláštního užívání – uzavírky komunikace
- dopravně inženýrské opatření – projednání, odsouhlasení, realizace
- rozdělení na více úseků pro možnost odstavení menšího počtu nemovitostí
- vlastní zemní práce s ručním dokopáním
- zásypy a obsypy provést náhradním materiálem
- každá přetnutá přípojka musí být zachována a zdokumentována
- odvoz a likvidace přebytečného výkopku a vybouraných hmot
- tlakové zkoušky
- proplach a desinfekci potrubí
- provedení propojů a to průběžně dle potřeby
- součástí dokladů bude proměření identifikačního vodiče pracovníkem VOS p. Horčíčkou

Investor stanovuje rezervu ve výši 100 000,-Kč bez DPH

### **Objednatel požaduje, aby nabídka uchazeče obsahovala:**

- a) vyplněný krycí list nabídky
- b) vyplněný rozpočet – předložený investorem
- c) doklad o oprávnění k podnikání
- d) smlouvu o dílo s VOS, a.s. podepsanou statutárním zástupcem
- e) smlouvu o dílo s Městem Hořice podepsanou statutárním zástupcem

### **Způsob hodnocení nabídek:**

Základním hodnotícím kritériem je **celková výhodnost nabídky s přihlédnutím k ceně díla, délce realizace v týdnech a zahájení prací.**

Záruka za provedené práce je stanovena na:

**60 měsíců** – na veškeré stavební dodávky a práce,

**36 měsíců** – na opravy krytů dotčených komunikací a chodníků

### **Termín a místo plnění:**

Vodohospodářská  
a obchodní společnost, a.s.  
Na Tobolce 428  
506 01 Jičín

www.vosjicin.cz  
vosjicin@vosjicin.cz  
493 5448 11  
IČ 60109149

Registrace u Krajského  
soudu v Hradci Králové,  
oddíl B, vložka 1045

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
KB Jičín,  
č. ú. 1500-541/0100



Předpoklad realizace: **květen – říjen 2021**

Závazná doba realizace zhotovitel se zavazuje zrealizovat a dokončit předmět plnění v časovém úseku stanoveném v týdnech včetně předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.

Vlastní realizace výstavby ..... týdnů

Místem provádění stavby je město Hořice ul. Na Závisti

### **Technická konzultace:**

**05.03.2021 v 9:00** hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: [bartos@vosjicin.cz](mailto:bartos@vosjicin.cz). V místě plánované realizace před čp. 83, ul. Na Závisti.

### **Doručení nabídek:**

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne **24.03.2021 do 10:00** hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do **10:00** hodin dne **24.03.2021**. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena

**"NABÍDKA - „Hořice ul. Na Závisti – rekonstrukce vodovodu“ – NEOTVÍRAT!"**

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. konstatuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) tzv. sektorovým zadavatelem a že zakázka v předmětné věci je ve smyslu výše uvedeného zákona co do předpokládané hodnoty jejího plnění zakázkou malého rozsahu. S ohledem na výše uvedené tedy Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. není povinna zadávat zakázku v předmětné věci dle zákona, resp. že v řízení o výběru nejvýhodnějšího uchazeče o tuto zakázku se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. uchazečům, jejichž nabídky budou hodnoceny, do pěti pracovních dnů od rozhodnutí představenstva společnosti a podpisu smlouvy nebo potvrzení/akceptace objednávky s vítězným uchazečem.

### **Přílohy:**

Přílohou této výzvy jsou následující přílohy (v elektronické podobě):

- krycí list nabídky – příloha č. 1
- rozpočet – příloha č.2
- smlouva o dílo VOS, a.s. – příloha č.3
- smlouva o dílo Město Hořice – příloha č.4
- situace – příloha č.5

Děkuji předem za poskytnutou součinnost.

Michal Bartoš  
investiční technik

