

Investor : **Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.**
Na Tobolce 428, 506 01 Jičín
Stavba : **MILETÍN – UL. KOMENSKÉHO, REKONSTRUKCE KANALIZACE**
Objekt : IO-300 Rekonstrukce kanalizace
IO-301 Oprava vodovodu
Proj. stupeň : Dokumentace pro společné povolení stavby
Zakázka číslo : 303.00/14

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA.....	1
A.1	Identifikační údaje	2
A.1.1	Údaje o stavbě.....	2
A.1.2	Údaje o stavebníkovi	2
A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace.....	2
A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3
A.3	Seznam vstupních podkladů	3

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby: **Miletín – ul. Komenského, rekonstrukce kanalizace**
- b) místo stavby: **Miletín**
katastrální území : Miletín
dotčené pozemky : rekonstrukce kanalizace
1285/11, 1410/2, 1356, 1409/3, st. 142,
st. 141/1, st. 141/2, st. 136 a st. 135/1
oprava vodovodu
1286/8, 1356 a 1281/2
stavební úřad : Městský úřad Miletín
vodoprávní úřad : Městský úřad Hořice
- c) předmět projektu: **rekonstrukce** stávající kanalizační sítě:
– v ulici Komenského
• kanalizace splašková DN 300 v celkové délce 209,3 m
• přípojky splaškové kanalizace DN 150 – 200 v celkové délce
cca 160,5 m, z toho cca 87,0 m na soukromých pozemcích
oprava stávajícího vodovodního řadu:
– v ulici Komenského
• vodovod d 90 mm v celkové délce 351,0 m
• přepojení přípojek vodovodu v celkové délce 36,0 m (18 ks)
– převažuje souběžné vedení v otevřeném výkopu se splaškovou
kanalizací v osové vzdálenosti 0,9 m

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. (pro splaškovou
kanalizaci včetně přípojek opravu vodovodu)
Na Tobolce 428
506 01 Jičín
ID: wd7gxvb

IČ: 60109149
DIČ: CZ60109149

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. František Kujan
Na Liškově 236
582 66 Krucemburk
ID: siqm5ab

IČ: 13209469
DIČ: CZ5812020951

*autorizován pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
(v seznamu AO ČKAIT veden pod číslem 1400101)*

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna na dva samostatné objekty:

IO-300 Rekonstrukce kanalizace
IO-301 Oprava vodovodu

A.3 Seznam vstupních podkladů

- zadání objednatele
- polohopisný a výškopisný popis terénu včetně aktualizace a vyjádření správců podzemních vedení a inženýrských sítí
- návrh rekonstrukce komunikace včetně povrchového odvodnění (samostatný projekt)
- konzultace rozpracovaného stavu se stavebníkem a provozovatelem

Krucemburk, březen 2020.

Ing. František Kujan