

Vyřizuje/linka: Bartoš / 30

V Jičíně dne: 16.11 2022

Jičín – ul. K. Vika, oprava vodovodu

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na realizaci specializovaných činností – opravu vodovodu jako dodávky na klíč.

- Stávající vodovodní řad bude nahrazen novým řadem dn 110 SDR 11 z tlakových trubek PE100 RC TYP II (výkop) dle PAS 1075 se zvýšenou odolností proti šíření trhliny v celkové délce cca 209 m + propoje Hofmanova dn 110 cca 41 m, Janouškova dn 90 cca 15 m, Sokolovská dn 90 cca 12 m, přepojení 27 ks vodovodních přípojek, umístění hydrantu se šoupětem.
- Investor rozhodl o řešení – provedení vodovodu výkopem včetně dokopání pro přepojení přípojek v délce max. do dvou metrů.
- Společně s vodovodem bude položen identifikační vodič, tak aby byla zajištěna jeho funkce.
- Materiál na přepojení přípojek. Navrtací pasy Hawle č. 5250 včetně šoupátek č. 2520, nebo 3120, tyčky teleskopické Hawle č.9601 (dodá zhotovitel).
- Šoupata dodat také Hawle ozn. E2 č.4000 (dodá zhotovitel).
- Provedení opravy musí být zhotovitelem provedeno tak, aby byl eliminován dopad na majitele přímo zásobovaných nemovitostí.
- Provedení vodovodu včetně přepojení a případných odstávek je plně v režii zhotovitele.
- Vodovod bude uložen do pískového lože o tloušťce min. 15 cm společně s identifikačním vodičem a obsypán tříděným pískem do 30 cm nad trubku.
- Musí být zajištěn přístup a příjezd k nemovitostem.
- Staveniště – otevřený výkop bude vždy zabezpečen dle BOZP (výška oplocení 1,8m).
- Předpokládaná hloubka výkopu cca 1,5 metru.
- Vodovod bude respektovat trasu původního s ohledem na prostorové umístění v budoucí komunikaci po dohodě s vedoucím provozu Jičín.
- Materiál trubky (návin, tyče) dodá VOS a.s.
- Materiál pro napojení části vyměněné vodovodní přípojky na stávající vodovodní přípojku dodá zhotovitel dle požadavků VOS a.s. (délka max. do 2 m).
- Případnou výměnu vodovodních přípojek z Pb či Fe zajistí zhotovitel v plném rozsahu na základě objednávky od majitele nemovitosti v nabídnutých jednotkových cenách.
- Provádění spojů vařením je plně v režii zhotovitele. Předpokládá se vaření ve výkopu elektrotvarovkami (dodá zhotovitel).
- Zaměření vodovodu a všech křížených sítí provede VOS postupně před záhozem na výzvu zhotovitele. Nutná včasná koordinace s geodetem VOS.
- Zhotovitel má v ceně lože, obsyp a zpětný zásyp náhradním materiálem.
- Trasa vodovodu je řešena v místní komunikaci v majetku Města Jičín. Oprava vodovodu předchází kompletní rekonstrukci dotčených komunikací. Je třeba počítat s řezáním asfaltů pro zarovnění podkladních živců. Požadavek správce komunikace.
- Maximální délka odstávky opravovaného řadu je 10 hodin.
- Archeologický dohled při výkopových pracích objednává přímo investor.

Nabídka musí obsahovat tyto práce:

- vytyčení inženýrských sítí včetně zajištění vyjadřovaček
- sondy na stávajících sítích pro ověření polohy
- zařízení staveniště
- zajištění zvláštního užívání – uzavírky komunikace

- dopravně inženýrské opatření – projednání, odsouhlasení, realizace
- vlastní zemní práce s ručním dokopáním včetně řezání a likvidace asfaltů
- zásypy a obsypy provést náhradním materiálem včetně hutnění po vrstvách
- úprava před předáním ŠTD 30 cm a asfaltový recyklát 10 cm
- každá přetnutá přípojka musí být zachována a zdokumentována
- odvoz a likvidace přebytečného výkopku a vybouraných hmot
- tlakové zkoušky
- proplach a desinfekci potrubí
- provedení propojů a to průběžně dle potřeby
- součástí dokladů bude proměření identifikačního vodiče pracovníkem VOS p. Horčíčkou

Investor stanovuje rezervu ve výši **100 000,-Kč bez DPH**

Objednatel požaduje, aby nabídka uchazeče obsahovala:

- a) vyplněný krycí list nabídky
- b) vyplněný rozpočet – **předložený investorem**
- c) doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje
- d) smlouvu o dílo podepsanou statutárním zástupcem

Způsob hodnocení nabídek:

Základním a jediným hodnotícím kritériem je **nejnižší nabídková cena** bez DPH.

Záruka za provedené práce je stanovena na:

60 měsíců – na veškeré stavební dodávky a práce,

36 měsíců – na opravy krytů dotčených komunikací a chodníků (pokud jsou součástí dodávky)

Termín a místo plnění:

Předpoklad realizace: od dubna 2023

Závazná doba realizace zhotovitel se zavazuje zrealizovat a dokončit předmět plnění v časovém úseku stanoveném v týdnech včetně předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.

Vlastní realizace výstavby v týdnech

Místem provádění stavby je ul. K. Vika v Jičíně a navazující komunikace dle situace.

Technická konzultace:

23.11.2022 v 9:00 hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.cz. V budově ředitelství VOS, a.s., Na Tobolce 428, Jičín (zasedací místnost přízemí).

Doručení nabídek:

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne **08.12.2022 do 10:00** hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do **10:00** hodin dne **08.12.2022**. Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena

"NABÍDKA - „Jičín – ul. K. Vika, oprava vodovodu“ – NEOTVÍRAT!"

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. konstatuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) tzv. sektorovým zadavatelem a že zakázka v předmětné věci je ve smyslu výše uvedeného zákona co do předpokládané hodnoty jejího plnění zakázkou malého rozsahu. S ohledem na výše uvedené tedy Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. není povinna zadávat zakázku v předmětné věci dle zákona resp. že v řízení o výběru nejvýhodnějšího uchazeče o tuto zakázku se nepostupuje podle zákona, č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. uchazečům, jejichž nabídky budou hodnoceny, do pěti pracovních dnů od rozhodnutí představenstva společnosti a podpisu smlouvy nebo potvrzení/akceptace objednávky s vítězným uchazečem.

Přílohy:

Přílohou této výzvy jsou následující přílohy (v elektronické podobě):

- krycí list nabídky – příloha č. 1
- rozpočet – příloha č.2
- smlouva o dílo – příloha č.3
- situace – příloha č.4

Děkuji předem za poskytnutou součinnost.

Michal Bartoš
investiční technik