Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Centrální laboratoře
ČOV II, 293 01 Mladá Boleslav - Podlázky
laboratoř č. 1453 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

L 1453

Protokol o zkoušce vody č. 135/2022

Číslo vzorku: **388**

Zadavatel: Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Na Tobolce 428
506 45 Jičín - Holínské Předměstí

Datum příjmu: 8.3.22
Datum odběru: 8.3.22
Datum zahájení analýz: 8.3.22
Datum ukončení analýz: 11.3.22
Datum expedice: 11.3.22

Odebral: VOS Jičín, Šulcová Šárka

Typ vzorku: pitná voda - síť

Číslo vzorku	Místo odběru
388	Z,VOS,N. Paka - vod.,Heřmanice,Partyzánská 76 - stavebniny Izomat

Ukazatel		Jednotka	388	Metoda	Hygienické limity**	
pach			přijatelný	B1ADA č.34	přijatelný	(MH)
volný chlor		mg/l	<0,03	B1ADA č.33	max. 0,3	(MH)
chuť - výběr			přijatelná	B1ADA č.34	přijatelná	(MH)
barva		mg/l Pt	<2	B1ADA č.23	max. 20	(MH)
zákal		ZF(n)	<0,40	B1ADA č.22	max. 5	(MH)
konduktivita		mS/m	41,1	B1ADA č.2	max. 125	(MH)
pH		Neurčená jedn	7,6	B1ADA č.1	6,5 - 9,5	(MH)
amonné ionty		mg/l	<0,05	B1ADA č.4 (A)	max. 0,5	(MH)
dusitany		mg/l	<0,010	B1ADA č.5	max. 0,5	(NMH)
dusičnany		mg/l	36,0	B1ADA č.6	max. 50	(NMH)
železo		mg/l	<0,02	B1ADA č.9	max. 0,2	(MH)
CHSK Mn		mg/l	0,61	B1ADA č.10	max. 3	(MH)
počty kolonií při 22°C		KTJ/ml	0	B1ADA č.29	max. 200	(ABZN)
počty kolonií při 36°C		KTJ/ml	0	B1ADA č.29	max. 40	(ABZN)
escherichia coli		KTJ/100 ml	0	B1ADA č.26	max. 0	(NMH)
teplota	*	°C	5,3	B1AD č.3	8,0 - 12,0	(DH)
koliformní bakterie		KTJ/100 ml	0	B1ADA č.26	max. 0	(MH)

Definice metody

B1AD č.3	dle ČSN 75 7342
B1ADA č.1	dle ČSN ISO 10 523
B1ADA č.10	dle ČSN EN ISO 8467
B1ADA č.2	dle ČSN EN 27 888
B1ADA č.22	dle ČSN EN ISO 7027
B1ADA č.23	dle ČSN EN ISO 7887
B1ADA č.26	dle Colilert 18 Quanti -Tray

B1ADA č.29	dle ČSN EN ISO 6222
B1ADA č.33	dle návod firmy Hach
B1ADA č.34	dle ČSN EN 1622
B1ADA č.4 (A)	dle ČSN ISO 7150-1
B1ADA č.5	dle ČSN EN 26777
B1ADA č.6	dle Acta hyg.Př.č.21/1976
B1ADA č.9	dle ČSN ISO 6332

*Tento protokol lze šířit pouze v plném nezměněném znění, jinak jen se souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky provedených zkoušek se týkají jen zkoušeného vzorku uvedeného v tomto protokolu. U vzorků neodebraných naší vzorkovací skupinou (dle B1 OV č. 3 a plánu vzorkování) neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale jen za provedené analýzy. Výsledky zkoušek jsou uváděny bez nejistoty měření a vzorkování. Bližší informace o metodě poskytneme zákazníkovi na požádání. Zkoušky a typ vzorku označené * nejsou akreditované. Zkoušky označené + provedl subdodavatel.*

*** Hygienické limity stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č.252/2004Sb v platném znění. MH = mezná hodnota - její překročení nepředstavuje akutní zdravotní riziko. NMH = nejvyšší mezná hodnota - její překročení vylučuje použití vody jako pitné. ABZN = abnormální změna v distribuční síti. U ukazatelů Ca a Mg vyjadřuje uvedený limit minimální hodnotu pro vody, u kerých je při úpravě jejich obsah uměle snižován. U sumy CA + Mg je uvedena doporučená hodnota, která je stanovena z hlediska zdravotního, nikoli technického. U trihalomethanů je limitní hodnota 100 mikrogramů na litr pro jejich součet. S - subdodavatel, akreditovaná metoda. F - zkouška byla provedená dle aktualizované normy.*

Příloha : Protokol o odběru vzorku pitné vody: NE

VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s. Centrální laboratoře akreditované ČIA č. 1453

Jonášová Monika
vedoucí centrálních laboratoří

---------- konec protokolu----------