

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Jičín, Na Tobolce 428, PSČ 506 45

DODATEK č.1

KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA LIBÁŇ

(zpracovaný dle zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
a prováděcí vyhl. č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů)

Provozovatel kanalizace: Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
Na Tobolce 428
506 45 Jičín

.....
razítko a podpis

Zpracovatel dodatku č.1 kanalizačního řádu: ing. Lucie Vašková

Datum zpracování: březen 2015

Kanalizační řád stokové sítě města Libáň, který byl schválen odborem životního prostředí Městského úřadu Jičín Hořice dne 16.11.2009 pod č.j. MuJc/2009/15067/ZP/Svo, se doplňuje tímto dodatkem č.1 z důvodu rozšíření stokové sítě o nové stoky splaškové kanalizace pro stávající zástavbu RD v ul. Tyršova a ul. Dukelská v Libáni.

Projektová dokumentace na stavbu „Libáň – dokončení kanalizace“ byla zpracována firmou PROIS a.s. Hradec Králové v 04/2010.
Stavební povolení bylo vydáno dne 9.8.2010 pod č.j. MuJc/2010/14142/ZP/Svo.

Splaškové vody z nové kanalizace jsou odvedeny přes stávající čerpací stanici ČS6 na městskou ČOV.

Jedná se o následující stoky oddílné kanalizace PP Ultra Rib2 DN 300:

stoka „A“	392,4 m
stoka „B“	180,5 m
stoka „BA“	108,8 m

Stoky „A“ a „B“ jsou zaústěny do čerpací stanice ČS6 realizované v rámci akce „Cidlina“, stoka „BA“ je zaústěna do stoky „B“. V rámci stavby došlo k úpravě čerpací stanice ČS6 snížením pracovní hladiny z původních 1680 mm nade dnem na 1000 mm. Dešťové vody odváděné původní kanalizací jsou odvedeny mimo čerpací stanici. Veškeré splaškové vody z nemovitostí byly přepojeny do nové kanalizace.

Přílohou tohoto dodatku je situace zaměření skutečného provedení stavby.